



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐ

19.11.12թ N 14-1/4706-12

Ձեր N \_\_\_\_\_ առ \_\_\_\_\_

Երևանի քաղաքապետ  
պրն Ս. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Մարգարյան

ՀՀ մշակույթի նախարարության մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել է Կենտրոնական ծածկած շուկայի պահպանված հարվածի վիճակը և կատարվող շինարարական աշխատանքների ընթացքը:

Հայտնում ենք, որ շինության հուշարձանային հարվածում նախորդ դիրարկումների համեմատ արձանագրվել է որոշ փոփոխություններ՝ առաջացել են նոր նստվածքներ, ինչի հետևանքով պահպանված պատը շարունակվում է տեղաշարժվել, իսկ վնասված հարվածում կատարված պատերի ուժեղացման ժամանակավոր միջոցառումները չեն ապահովում պատի կայունությունը:

Հաշվի առնելով, որ ծնուն ժամանակահատվածում շինարարական աշխատանքներ հնարավոր չէ կատարել, անկանխարեսելի փուլումից խուսափելու համար առաջարկում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում կազմակերպել և իրականացնել վերոնշյալ պահպանված պատերի ուժեղացման աշխատանքները:

Խնդրում ենք Ձեր հանձնարարականը հարցի ուսումնասիրման և հուշարձանի պահպանված հարվածների ուժեղացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ:

Հարգանքով՝

Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՀՊ գործակալություն  
Կար. Կ. Ալվազյան  
Հեռ.՝ 565-118

528686

